



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ Дс № 4  
М.Н. Гончарова  
«11» № 01 2021 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
- 1.2. Адрес объекта г. Камышин, ул. Терешковой, д. 13 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 752, 1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального – нет.

### Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 городского округа-город Камышин, МБДОУ Дс № 4.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403874, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Терешковой, дом 13 «а»
- 1.8. Основание для использования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию Администрации городского округа-город Камышин.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Волгоградская область, 403882, город Камышин, улица Октябрьская, дом 60

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому дистанционно): на объекте
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Все категории инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 72, вместимость 72, пропускная способность 72
- 2.7. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобусы и маршрутные такси № 1,6,9,11-у,12,14,15,17,22,24.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

(описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ДЧ необходимо дооборудовать объект для инвалидов и МГН

## 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нанесение контрастной маркировки на ступени</li> <li>- оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака)</li> <li>- увеличение ширины калитки</li> <li>- установка пандуса</li> <li>- установка перил</li> <li>- установка тактильной таблички с названием объекта</li> <li>- установка речевого информатора или звукового маяка</li> <li>- установка тактильных указателей направления движения</li> <li>- устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия</li> <li>- устранение порогов, понижение бордюрного камня.</li> </ul>
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нанесение контрастной маркировки на ступени</li> <li>- приобретение подъемного устройства</li> <li>- расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.)</li> <li>- увеличение разворотной площадки при въезде на пандус</li> <li>- установка пандуса</li> <li>- установка / переоборудование перил</li> <li>- установка кнопки вызова</li> <li>- установка навеса (козырька) от осадков</li> <li>- установка противоскользящего покрытия</li> <li>- установка речевого информатора или звукового маяка</li> <li>- установка тактильной таблички с названием объекта</li> <li>- установка тактильных пиктограмм</li> <li>- установка тактильных указателей направления движения</li> <li>- устранение порогов</li> </ul>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нанесение контрастной маркировки на ступени</li> <li>- приобретение переносного пандуса</li> <li>- расширение полосы движения</li> <li>- расширение разворотных площадок</li> <li>- установка / переоборудование пандуса</li> <li>- установка / переоборудование перил</li> <li>- установка аудиовизуальных, информационно – справочных систем</li> <li>- установка направляющей тактильной плитки (на полу)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка противоскользящего покрытия</li> <li>- установка тактильных пиктограмм</li> <li>- установка тактильных табличек</li> <li>- установка тактильных указателей направления движения</li> <li>- установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации</li> <li>- устранение порогов</li> </ul>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка аудиовизуальных, информационно – справочных систем</li> <li>- установка противоскользящего покрытия</li> <li>- установка тактильных пиктограмм</li> <li>- установка тактильных табличек</li> <li>- установка тактильных указателей направления движения</li> <li>- установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации</li> </ul>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- переоборудование раковины (высота, установка поручня)</li> <li>- переоборудование санитарно – гигиенического помещения</li> <li>- расширение дверного проема</li> <li>- установки кнопки вызова</li> <li>- установка крючков (для костылей, одежды, и т. Д.)</li> <li>- установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла</li> <li>- установка противоскользящего покрытия</li> <li>- установка тактильных пиктограмм</li> <li>- установка тактильных табличек</li> </ul>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка аудиовизуальных, информационно – справочных систем</li> <li>- установка тактильных схем</li> <li>- установка тактильных указателей направления движения</li> <li>- установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации</li> </ul>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разметка дороги</li> <li>- установка направляющей тактильной плитки до объекта</li> <li>- установка указателей движения до объекта</li> <li>- устранение порогов, понижение бордюрного камня на всем пути движения до объекта.</li> </ul>
8	<b>Все зоны и участки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>установка противоскользящего покрытия;</li> <li>установка крючков (для костылей, одежды и тд.);</li> <li>установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла;</li> <li>переоборудование раковины (высота, установка поручня);</li> <li>расширение дверного проема;</li> <li>переоборудование санитарно-гигиенического помещения;</li> <li>установка направляющей тактильной плитки (на полу);</li> <li>установка тактильных схем;</li> </ul>

	установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта;
--	--

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 09.01.2020 по 31.12.2025

*(указывается срок проведения мероприятий)*

в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области».

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения *(требуется/не требуется)*:

Согласование разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается : нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*